

Dodávateľ :

MPM, s.r.o.

Bratislavská 613/16

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36374326

DIČ: 2020101435

IČ DPH: SK2020101435

Okresný súd v Žiline, oddiel Sro, vložka 10578/L

Banka : Tatra banka Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 041/5640701-2

Fax : 041/5640706

Faktúru vyhotovil :

Babjaková Barbora

Odberateľ :

Obecný úrad Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96

013 06 Terchová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00321699

DIČ: 2020677626

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :


Faktúra číslo :**20110103**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96

013 06 Terchová

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2011	22.01.2011	21.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2620150527/1100		
IBAN : SK49 1100 0000 0026 2015 0527		
Suma k úhrade : 588,12		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110103	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na akciu: Zuzana Grondžáková, Terchová

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		servisné práce vyhradených technických zariadení Viessmann	1,00	súbor	490,10	588,12	20	490,10	98,02	588,12

Základ pre DPH 20 % : 490,10

DPH 20 % : 98,02

Celková suma s DPH	588,12
Celková fakturovaná suma: EUR	588,12

V prípade nedodržania termínu splatnosti môže dodávateľ účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :





MPM s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 0701-2, Fax: 041 / 564 0706
http://www.mpm.sk, e-mail: servis@mpm.sk
IČO: 36374326 DRČ: SK2020101435

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu v Žiline, oddiel S.r.o., vložka 10578 / L

Servisný súpis prác na akcii - Zuzana Grondžáková, Terchová

Servisné práce vyhradených technických zariadení **Viessmann**

Obecný úrad Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová

číslo objednávky: **telefonicky**
číslo zákazky: **4488 / 2011**

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedin.	Jednotková cena	Náklady spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prevedené práce					
1	Oprava plynového kotla Viessmenn Vitopend 100, WH0	3	hod	15,90 €	47,70 €
	- identifikovanie závad				
	- výmena riadiacej automatiky				
	- vrátane kontroly funkčnosti zariadenia				
2	Chemické čistenie kotlového výmenníka	1	súb	45,00 €	45,00 €
	- vrátane použitej chemickej čistiacej látky				
	- vrátane odskúšania funkčnosti zariadenia				
3	Montáž a uvedenie do prevádzky priestorového termostatu Q7 RF	1	súb	19,00 €	19,00 €
	- elektroinštalačné práce, nastavenie termostatu				
	- vrátane zaškolenia obsluhy				
Suma spolu bez DPH za prevedené práce					111,70 €
Iné náklady					
4	Kotlová automatika WH0, obj.č. 7827 494	1	ks	238,00 €	238,00 €
5	Priestorový termostat Q7 RF vrátane batérií	1	ks	49,40 €	49,40 €
6	Pomocný materiál (kábel, šrobenia, tesnenia)	1	súb	10,00 €	10,00 €
7	Dopravné náklady - 3x výjazd	180	km	0,45 €	81,00 €
Suma spolu bez DPH za iné náklady					378,40 €

Suma spolu bez DPH

490,10 €

DPH 20%

98,02 €

Suma spolu s DPH

588,12 €

V Žiline, dňa 22. januára 2011



MPM, s.r.o., Bratislavská 613/16
010 01 Žilina, Tel/fax: 041/564 07 02
IČO: 36374326 DIČ: SK2020101435

.....
pečiatka a podpis



MPM s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 0701-2, Fax: 041 / 564 0706
http://www.mpm.sk, e-mail: servis@mpm.sk
IČO: 36374326 IČ k DPH: SK2020101435

SERVISNÁ SPRÁVA

Číslo zakázky: 4488

Objednávateľ-adresa Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96		Objekt-adresa Bronďáková Zuzana Pod Brehom 1411 Terchová	
Objednal-meno	Dátum 22.1.2011	Fax ☐ Písomne ☐ Tel. ☒ Osobne ☐	Č. obj./zmluvy:
Kontaktná osoba	Tel. číslo	Servisné vozidlo 20 120 CZ	Naliehavý zásah? Áno ☒ Nie ☐
Skutočný začiatok:		Najaz. km	Skutočný koniec:
Výjazdu:	Práce:	60	Práce:
Výjazdu:		Výjazdu:	
Servisné práce vykonali		Použitý materiál:	
Meno	Hodiny	Číslo	Typ
Rondar M.	1-	1	Radiačná automobila
		2	7827494
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
Spolu: 1-		Vykonané práce, dôležité upozornenia	
Druh pracovnej činnosti			
Dňa 10.1.2011, prevádzka			
oprava - chemické čistenie			
a montáž termostatu.			
Dňa 21.1.2011, nahlasená			
porucha na pl. kotli.			
Dňa 22.1.2011, zistená			
závada - vadná radiácia			
automatiky.			
Demontáž a montáž			
radiacej automatiky			
a nastavenie výkonu UG.			
Odskúšanie funkčnosti			
za priťomnosť.			
p. bronďáčkovej, p. podševu			
		Zariadenie pracuje správne.	
		☒ ÁNO ☒ NIE	

Práce sú ukončené áno ☒ nie ☐

Potvrdzujem, že servisné práce boli
vykonané v uvedenom rozsahu a použitý
materiál bol zabudovaný.

MPM s.r.o., Bratislavská 613/16
010 01 Žilina, Tel/fax: 041/564 07 02
IČO: 36374326 DIČ: SK2020101435

Dátum

Meno - pečiarka zhotoviteľa

Podpis

Podpis - pečiarka zástupcu objednávateľa



MPM s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 0701-2, Fax: 041 / 564 0706
http://www.mpm.sk, e-mail: servis@mpm.sk
IČO: 36374326 IČ k DPH: SK2020101435

SERVISNÁ SPRÁVA

Číslo zakázky: 4488

Objednávateľ-adresa Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96		Objekt-adresa Grodžalková Zuzana Pod Brachou 1411	
Objednal-meno	Dátum 19.1.2011	Fax ☐ Písomne ☐ Tel. ☒ Osobne ☐	Č. obj./zmluvy:
Kontaktná osoba	Tel. číslo	Servisné vozidlo 2A 120CZ	Naliehavý zásah? Áno ☒ Nie ☐
Skutočný začiatok:	Najaz. km	Skutočný koniec:	Výjazdu:
Výjazdu:	Práce: 13 ⁰⁰	Práce: 16 ³⁰	
Servisné práce vykonali		Použitý materiál:	
Meno	Hodiny	Číslo	Typ
Rendar Milan	3,5	1	Priestor. termostaf
		2	ATRF
		3	Baterie
		4	Šrob. 1/2" mosad.
		5	Kuselina HDR
		6	Kábel C85 3x65
		7	Tesniaci mat.
		8	
Spolu: 3,5		Vykonné práce, dôležité upozornenia	
Druh pracovnej činnosti		Záver od. termostadu odovzdany.	
Montáž priestorového			
bezdrôtov. termostadu			
+ nastavenie + zapoj. v kotli			
zaškolenie			
Prevedenie elektrické			
čistiace vymaženie			
vypust. systému UK + zmont.			
mat. labor. in.			
kontrola a prerozdelenie			
dotlačovanie a prerozdelenie			
Nastavenie výkonu do UK			
4 mbar. TUV - 11,5 mbar			
min 2,8 mbar.			
kontrola funkčnosti pl. kotla			
		Zariadenie pracuje správne.	
		ÁNO ☒ NIE ☐	

Práce sú ukončené áno ☒ nie ☐

Potvrdzujem, že servisné práce boli vykonané v uvedenom rozsahu a použitý materiál bol zabudovaný.

MPM, s.r.o., Bratislavská 613/16
010 01 Žilina, Tel/fax: 041/564 07 02
IČO: 36374326 DIČ: SK2020101435

19.1.2011
Dátum Meno - pečiarka zhotoviteľa Podpis Podpis - pečiarka zástupcu objednávateľa



MPM s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 0701-2, Fax: 041 / 564 0706
http://www.mpm.sk, e-mail: servis@mpm.sk
IČO: 36374326 IČ k DPH: SK2020101435


SERVISNÁ SPRÁVA

Číslo zákazky: 4488 / 2011

Objednávateľ-adresa Obecný úrad Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96		Objekt-adresa Grondžáková Zuzana Pod Buchom 1411		
Objednal-meno	Dátum 14.1.2011	Fax ☐ Tel. ☒	Písomne ☐ Osobne ☐	Č. obj./zmluvy:
Kontaktná osoba	Tel. číslo	Servisné vozidlo ZA 120 CZ		Naliehavý zásah? Áno ☒ Nie ☐
Skutočný začiatok: Výjazdu:	Práce: 8 ⁰⁰	Najaz. km 60	Skutočný koniec: Práce: 10 ⁰⁰	Výjazdu:
Servisné práce vykonali		Použitý materiál:		
Meno	Hodiny	Číslo	Typ	ks
Rondar	2 -	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
Spolu: 2		Vykonané práce, dôležité upozornenia		
Druh pracovnej činnosti		Znížený výkon kotla do 11k - min - 2,7 mbar max 4,0 mbar.		
Zistovanie závady na pl. kotli VITOPEKA 440 - kúrení.				
Nakoľko sa jedná o novú byť 3 ks - radiátorov starostl. kľučkami				
most. na 2 až 3 stupeni.				
Po vykuraní uzavrieť prívod vzduchu - horkot kotla.				
Doporučujeme kľučku na 15 a dať bezdrátovú				
prístrojový termostat a chemický vyčistiť -				
- vymeniť.				
		Zariadenie pracuje správne.		
		ÁNO NIE		

Práce sú ukončené áno ☐ nie ☒

Potvrdzujem, že servisné práce boli
vykonané v uvedenom rozsahu a použitý
materiál bol zabudovaný.



14.1.2011

Dátum

Meno - pečiarka zhotoviteľa

Podpis

Podpis - pečiarka zástupcu objednávateľa