

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2021/2161

V Terchovej dňa 18.11.2021

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	Katarína UHORSKAIOVÁ
Adresa	SNP 604, 013 05 Belá

podala dňa 25.10.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Domová vŕtaná studňa
-----------	----------------------

Obec Terchová ako príslušný správny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), **udeluje stavebníkovi :**

Katarína UHORSKAIOVÁ, SNP 604, 013 05 Belá

I.

stavebné povolenie na stavbu: „Domová vŕtaná studňa“ – vodný zdroj

v kat. území	Horná Tižina
na pozemku parc. č.	C KN 232

podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon v znení neskorších predpisov v súlade s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon **na uskutočňovanie vodnej stavby** podľa zhotovenej projektovej dokumentácie overenej autorizovaným stavebným inžinierom – Ing. Jozefom Bugáňom, PhD., Družinská 735, 013 22 Rosina.

Navrhovaná studňa je situovaná na pozemku vlastníka. Okolo studne sa vybuduje oplatenie pre minimálny rozsah ochranného pásma, ktoré je 10 m od vodného zdroja (nahradí ho oplatenie parcely). Hĺbka studne bude približne 15 m od úrovne terénu.

Materiál potrubia napojenia studne a objektu je HDPE $\varnothing$ 32x3,0. Vrchná časť studne je tvorená betónovými skružami o priemere $\varnothing$ 1200 mm, výška jednej skruže je 500 mm. Dno studne je zabetónované monolitickou platňou, v dne studne bude vrt a do neho následne vložená plná a dierovaná zárubnica o priemere $\varnothing$ 200 mm. Ďalej bude studňa vŕtaná. Hĺbka studne bude určená priamo navŕtaním a na jej dne sa môže nachádzať 400 mm vrstva kameniva a piesku /zrntosť podľa horninového prostredia/.

V studni je pomocou závesného zariadenia vnorené čerpacie zariadenie GRUNDFOSSE.

Predpokladaná hĺbka studní bude cca 15 m.

Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom bude Katarína Uhorskaiová, SNP 604, 013 05 Belá.
2. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. C KN 232 v k. ú. Horná Tižina.
3. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Jozef Bugáň, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovo-právne vzťahy.
5. Vodný zdroj vybudovať v zmysle STN – 75 5115 – studne individuálneho zásobovania vodou.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd.
7. Ak sa bude domová studňa využívať aj ak zdroj vody na pitné účely pre rodinný dom, je nutné rátať s úpravou vody pre pitné účely (NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).
8. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
9. Vodný zdroj je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. V zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona stavebník po ukončení vodnej stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a jej uvedenie do užívania.
10. K žiadosti o kolaudáciu stavby je potrebné doložiť:
 - revíziu správu čerpaceho zariadenia
 - rozbor vody vypracovaný akreditovaným laboratóriom.
11. Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

II.

Povolenie na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd

Podľa § 21 ods. 1, písm.b1) vodného zákona, ktoré bude možné za nasledujúcich podmienok:

1. Podzemná voda bude čerpaná z vrtanej studne na č. č. 232 v k. ú. Horná Tižina a bude slúžiť ako zdroj pitnej vody k budúcej stavbe. Hĺbka studne bude približne 15 m od úrovne terénu. Na čerpanie vody zo studne bude slúžiť čerpadlo GRUNDFOSSE.
2. Povolené maximálne množstvo odoberaných podzemných vôd je 80 m³ za rok.
3. Povolenie sa v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 vodného zákona vydáva na dobu určitú, a to na 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na studňu.
4. Pred uplynutím tohto termínu odoberateľ požiada o predĺženie platnosti vydaného povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd, resp. o nové povolenie na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd, ku ktorému priloží protokol o skúške vody nie starší ako 1 mesiac.

Odôvodnenie:

Katarína Uhorskaiová, bytom SNP 604, 013 05 Belá podala dňa 25.10.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd na stavbu: „Domová vrtaná studňa“, so situovaním stavby na pozemku parc.č. C KN 232 v kat. území Horná Tižina.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie a vodoprávne konanie.

Obec Terchová ako príslušný správny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania a vodoprávneho konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože boli a sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, postupujúc primerane v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania .

Účastníci konania v požadovanom termíne neuplatnili žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného povolenia.

Vzhľadom na to, že v stavebnom konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, bolo rozhodnuté vo veci žiadosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zákonov, bol podľa položky č. 60 pís. d) za podanie žiadosti o stavebné povolenie na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, je správny poplatok vo výške 30,00 €.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Jozef D á v i d í k
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí :

Katarína Uhorskaiová, SNP 604, 013 05 Belá
Ing. Jozef Bugáň, PhD., Družinská 735, 013 22 Rosina.
Ing. Martin Káčer, Višňové 863, 013 23 Višňové
Štefan Miho, SNP 604, 013 05 Belá

Na vedomie :

Okresný úrad Žilina, odbor SŽP, ochrana prírody
Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina
Slovak Telekom, a.s. Žilina
SEVAK, a.s. Žilina
SPP, a.s. Žilina
Správa ciest ŽSK Žilina
Vlastníci skupinového vodovodu Horná Tižina
spis

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania susedných parciel E KN 532, 531, 530 a 529 k. ú. Horná Tižina doručuje verejnou vyhláškou (medzi okruhom účastníkov konania sa nachádzajú aj neznámi právni nástupcovia časti účastníkov konania) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

23.11. 2021

Zvesené dňa :

ÚRAD
TERCHOVÁ
okres Žilina
2