

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

Maruna, s.r.o.
Terchová 999
013 06 Terchová

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Mesto, dátum
22. 04. 2026	2026/2427	Ing. Homzová 041/5695 554	Terchová 24 . 04. 2026

Vec:

OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY NA OHLÁSENIE

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) posúdil Vami predložené ohlásenie drobnej stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky k halám pod č. 2026/2427 zo dňa 24. 04. 2026 a podľa § 63 ods. 7 Stavebného zákona v spojení s § 13 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) v rozsahu uvedenom v ohlášení

overuje projekt stavby na ohlásenie

ID stavby:	2322, 2325 (prípojky inžinierskych sietí)
názov stavby:	Vodovodná a kanalizačná prípojka k halám
miesto stavby:	k. ú. Terchová , obec Terchová
stavebné pozemky:	C KN 1999/21,37,80,81, 82, 8, 85, 94,96,104,105,114,115,116,117,118,119,176
stavebník:	Maruna s.r.o., Terchová 999, 013 06 Terchová („stavebník “)
vlastník stavby:	ako stavebník
typ stavby:	drobná stavba
projektant:	Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 04 Žilina, č. osv. 4289*12
identifikačné údaje	
dokumentácie:	§ 7 písm. k) listinná dokumentácia podľa vyhlášky č. 60/2025
uskutočnenie stavby:	dodávateľsky
stavebný dozor:	dodávateľsky
zhotoviteľ:	Maruna s.r.o., Terchová 999, 013 06 Terchová

Opis stavby alebo stavebných prác:

Vodovodná prípojka (VP) sa vybuduje z materiálu HDPE 100 SDR11/PN16 D50x4,6mm (DN 40). Vodomernej šachta sa osadí betónová s vnútornými rozmermi 1200x1800mm, svetlej výšky 1800mm so vstupným komínom výšky 400mm, vo vzdialenosti 10m od napojenia na verejný vodovod (VV) HDPE D110mm. Dĺžka VP od napojenia na verejný vodovod po vstup do haly bude 189,3m. Vo vodomernej šachte bude osadený fakturačný vodomerník Q3 = 10m³/h (DN 25).

Kanalizačná prípojka (KP) od zaústenia do verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 po prvú revíziu šachtu bude z materiálu PVC DN 150 v sklone 2% v dĺžke 14m. Revízia šachta sa osadí plastová DN400. Od RŠ kanalizačná prípojka pokračuje po halu v dĺžke 175m. Z RŠ5 pokračuje ako výtlačné potrubie do haly.

Veľkosť akumulácie objemu v prečerpávacej stanici môže byť navrhnutá na max. dobu akumulácie 3 hodiny. Do VK budú odtekať čerstvé a nevyhnutné odpadové vody.

Zoznam súhlasných záväzných stanovísk a súhlasných záväzných vyjadrení uplatnených pri ohlásení:

- boli predložené k predchádzajúcim konaniam hlavných stavieb, pred zahájením stavebných prác budú vytýčené inžinierske siete v správe Slovak Telekom, a.s., SSD, a.s., SPP-D, a.s., SEVAK, a.s.

Lehota na začatie uskutočňovania ohlásenej stavby:

Ohlásené stavebné práce možno podľa § 63 ods. 10 Stavebného zákona, začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 50,- € bol zaplatený v hotovosti, v pokladni obecného úradu.

Overenie projektu stavby na ohlásenie podľa § 63 ods. 9, nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov, neopomenúť vytýčenie inžinierskych sietí.

Prílohou overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie je:

- Projektová dokumentácia vypracovaná : Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 04 Žilina




Jozef D á v i d í k
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Terchová, internetovej stránke obce Terchová .

Vyvesené: 27. 04. 2026

Zvesené:


OBECNÝ ÚRAD
013 06 TERCHOVÁ
okres Žilina
2

