

PODMIENKY A POKYNY PRE PRIPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

V rámci výstavby verejnej kanalizácie bolo pre každú nehnuteľnosť vybudované odbočenie s revíznou šachtou bezprostredne na hranici pozemku. Pre pripojenie zvyšnej časti kanalizačnej prípojky medzi revíznou šachtou a nehnuteľnosťou, ktorú je majiteľ nehnuteľnosti povinný zrealizovať na vlastné náklady, je nutné dodržať nižšie uvedený postup. Platí len pre domové a bytové jednotky, resp. prevádzky nevýrobného charakteru (úrady, kancelárie, atď.) Neplatí pre reštauračné prevádzky a prevádzky výrobného charakteru.

O napojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu požiada vlastník nehnuteľnosti našu spoločnosť formou Žiadosti o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky (ďalej Žiadosť). Príslušné tlačivo je dostupné na internetovej stránke SEVAK, a.s., v sídle spoločnosti a po dohode s obcou aj na obecnom úrade.

Postup:

1. Vlastník nehnuteľnosti (ďalej žiadateľ) vyplní tlačivo Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky.
2. K Žiadosti doplní nasledovné prílohy:
 - a. **list vlastníctva** pripájanej nehnuteľnosti, prípadne ďalších nehnuteľností, ktorými prechádza trasa prípojky (nie starší ako 2 roky)
 - b. **kópia z katastrálnej mapy** (po dohode s obcou môže poskytnúť Obecný úrad), prípadne iný vhodný mapový podklad, kde bude zreteľne uvedené parcelné číslo pripájanej nehnuteľnosti (stavba a pozemok), prípadne nehnuteľností, ktorými bude trasa prípojky prechádzať. Do tohto mapového podkladu žiadateľ zakreslí trasu prípojky
 - c. **tlačivo Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku** prikladá sa v prípade, že trasa prípojky nevedie výlučne pozemkom vlastníka napájanej nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi ostatných pozemkov, ktorými prechádza kanalizačná prípojka (všetky podpisy musia byť overené)
 - d. **tlačivo Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky** - prikladá sa v prípade, že na jednu kanalizačnú prípojku budú pripojené viaceré nehnuteľnosti; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými vlastníkmi pripájaných nehnuteľností (všetky podpisy musia byť overené)
 - e. **tlačivo Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení kanalizačnej prípojky** - prikladá sa v prípade, že pripájaná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť, ktorou prechádza prípojka, má viac vlastníkov; tlačivo je nutné vyplniť a podpísať všetkými spoluvlastníkmi (všetky podpisy musia byť overené)
 - f. **tlačivo Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do VK odborným**

výpočtom - prikladá sa v prípade, že žiadateľ odoberá vodu z iného (vlastného) zdroja ako z verejného vodovodu v prevádzkovaní SEVAK,a.s. ale i v prípade, že žiadateľ odoberá vodu v kombinácii z verejného vodovodu a z iného (vlastného) zdroj a

(Tlačivá uvedené v bodoch c-e sú k dispozícii na internetovej stránke SEVAK,a.s. Tlačivo uvedené v bode f a všetky ostatné tlačivá sú vo vytlačenej forme k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. po dohode s príslušnou obcou na obecnom úrade).

3. Žiadateľ takto doplnenú a vypísanú Žiadosť odovzdá v sídle spoločnosti, resp. v prípade dohody s príslušnou obcou na obecnom úrade, odkiaľ ju zamestnanec spoločnosti preberie.
4. Žiadateľ zabezpečí všetky potrebné práce a materiál pre realizáciu prípojky.
5. Žiadateľ minimálne 48 hodín pred samotným napojením kanalizačnej prípojky v revíznej šachte dohodne termín kontroly vykonaných prác s kontaktnou osobou spoločnosti a to najmä vodotesnosť potrubia a rozsah pripojenia odpadovej vody. Tento zároveň vykoná odpočet vodomeru (v prípade, že žiadateľ odoberá vodu z verejného vodovodu), resp. verifikuje tlačivo Určenie množstva odpadovej vody vypustenej do VK odborným výpočtom. Kontrola napojenia je spoplatnená v zmysle Cenníka výkonov a služieb SEVAK, a.s.
6. Spoločnosť dňom zriadenia pripojenia prípojky na verejnú kanalizáciu predloží žiadateľovi k potvrdeniu zmluvu na odvádzanie odpadových vôd a zahájí fakturáciu stočného.

Kontaktné osoby za SEVAK,a.s.:

V záležitostiach vybavovania Žiadosti o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky:
p. Stráňavčinová, I. č. 041/7071724, e-mail: brigita_stranavcinova@sevak.sk

V záležitostiach pripojenia na verejnú kanalizáciu a riešenia technických problémov:
Bc. Dušan Šutý, t.č. 041/7071742, 0907816922; e-mail: dusan_suty@sevak.sk

p. Marián Slota, t.č. 041/7071742, 0907831843, e-mail: marian_slota@sevak.sk

Internetová adresa spoločnosti: www.sevak.sk -

TECHNICKÉ PODMIENKY A POKYNY PRE ZRIADENIE ODBERNÉHO MIESTA NA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKE A PRE PREVÁDZKOVANIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

Kanalizačná prípojka a jej prevádzkovanie musí spĺňať ustanovení a vyplývajúce z platných technických a právnych noriem, hlavne Zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie SEVAK, a.s. požaduje najmä splnenie nasledovných pokynov:

1. Do kanalizačnej prípojky môžu byť pripojené len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. **Vzhl'adom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.**
2. Kanalizačná prípojka musí byť v časti medzi revíznou šachtou a nehnuteľnosťou zrealizovaná z potrubia PVC, PE alebo PP vo vodotesnom prevedení v čo najkratšej trase a v jednotnom sklone minimálne 2 % (2 výškové cm na 1 dĺžkový m) smerom k verejnej kanalizácii.
3. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
4. Potrubie prípojky musí byť uložené v zhutnenom ložku zo sypkého materiálu a takýmto materiálom obsypané do výšky 10 cm nad potrubím.
5. V prípade, že napojenie nie je možné vyriešiť spôsobom popísaným v bodoch 1-3, je potrebné pred samotnou realizáciou prác kontaktovať technika SEVAK, a.s. za účelom prekonzultovania problému a nájdenia vhodného riešenia.
6. Vlastník nehnuteľnosti je v zmysle Zákona 442/2002 Z.z. povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.
7. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žump, septikov a domových čistiarí a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie (neplatí pre v obchodnej sieti bežne distribuované čistiace a pracie prostriedky pri ich bežnom používaní v zmysle návodu na použitie)

Nedodržanie uvedených pokynov oprávňuje prevádzkovateľa verejnej kanalizácie neumožniť, resp. prerušiť odvádzanie odpadových vôd, prípadne podať návrh vodohospodárskemu orgánu na udelenie pokuty.

V Žiline, 19.6.2008

Ing. Marián Martinček
výrobný riaditeľ SEVAK,
a.s.