

O b e c T E R C H O V Á
zastúpená starostom Ing. Milanom Laurenčíkom

Číslo: 2015/116

V Terchovej dňa 16.01.2015

Vybavuje: Ing. Homzová

č.tel.:041/5695554

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania stavby v zlúčenom konaní podľa § 64 odst.4 a § 36 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona č. 103/90 Zb. a zákona č. 262/92 Zb. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Na žiadosť navrhovateľa **Stredoslovenská energetika-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zast. Ing. Pavla Dupkalu GALTON s.r.o., Univerzitná 25, 010 08 Žilina** bolo na tunajšom stavebnom úrade začaté stavebné konanie stavby : **Terchová- Ústredie – Zahustenie TS, ul. Družstevná** na pozemkoch parc. č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním.

Prípojka odbočí z jestvujúceho vzdušného VN vedenia 22kV č.234. Pre odbočenie sa postaví nový koncový stožiar JB 12/20kN z predpätého betónu výmenou za jestvujúci drevený stožiar. Navrhnutá kiosková stanica koncová do 630kVA s vonkajším ovládaním je umiestnená na pozemku KN 1715/22 k.ú. Terchová. VN rozvádzač je vybavený jedným vstupom a vývodom pre transformátor.

Z novej TS234ul. Družstevná budú vyvedené dva NN zemné káble 2xAYKY-J3x240+120mm² dĺžky 140m priamo na podperný bod PB pri RD č.1150. Tretí vývod-kábel AYKY-J 3x120+70mm² dĺžky 7m bude priamo pripojený na PB pri trafostanici , kde bude umiestnený elektromerový rozvádzač pre Poľnohospodárske družstvo. Štvrtý vývod – kábel AYKY-J 4x25mm² v dĺžke 24m smerom k regulačnej stanici plynu bude vyvedený do jestvujúceho elektromerového rozvádzača.


Na prerokovanie žiadosti stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím na Obecnom úrade v Terchovej

dňa 05. februára 2015 /t.j. štvrtok / o 10,00 hod.

Účastníci konania môžu do 05.02. 2015 nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.




Ing. Milan Laurenčík
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa :

19. 01. 2015
OBECNÝ ÚRAD
013 06 TERCHOVÁ
okres Žilina
2

Zvesené dňa :