

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2016/1540

V Terchovej dňa 21.06.2016

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

**Stredoslovenská energetika-
Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina**

Vec: Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas

Dňa 14.06.2016 ste v zast. ELSPOL – SK, s.r.o. so sídlom L. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo podali ohlásenie udržiavacích elektrických vedení bez obmedzenia napätia na stavbe : **9421 – Terchová – Pantákovia - Rekonštrukcia NN siete** so zdôvodnením , že existujúce NN vedenie je v nevyhovujúcom technickom stave a bol zistený nevyhovujúci a nebezpečný stav drevených podperných bodov a vzdušnej siete., ďalšie prevádzkovanie zariadenia predstavuje riziko zranenia osôb a materiálne škody.

V pôvodnej trase vedenia sa zdemontuje vedenie 4x35 AlFe6 v úseku od PB č. 1 a od PB č. 5.5 po trafostanicu 114/ts/terchova_geodez.pantakovia. Zdemontované vedenie sa nahradí závesným izolovaným vedením Retilens 3x50+54,6+1x16. Existujúca VRIS na podpernom bode č.5 sa nahradí novou VRIS1. Závesný kábel pre rodinné domy z PB č. 5.4 sa nahradí novým závesným káblom AYKYz-J 4x25.

Od trafostanice 114/ts/terchova_geodez.pantakovia po č.d. 239 sa existujúce vedenie 4x50AlFe6 zdemontuje a nahradí závesným izolovaným vedením Retilens 3x150+95+2x16.

V trase nového vedenia sa osadia 3 kusy nových istiacich skríň VRIS 1K + KKP podľa situácie. Domové prípojky sa vybavujú novými HDS podľa počtu prípojok z podperného bodu. Vzdušné prípojky prevedené holými vodičmi sa nahradia samonosným káblom AYKYz-J 4x16. Nové HDS SPP1 budú napájané káblom AYKY-J 4x25 a HDS SPP2 káblom AYKY-J 4x16.

Stavba tvorí jeden stavebný objekt, ktorý v sebe zahŕňa :

- výmena holých AlFe vodičov za Retilens
- výmena podperných bodov
- stavebné úpravy (rekonštrukcia) NN vzdušných a zemných prípojok

Proti realizácii udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky** .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.




Jozef Dávidík
zástupca starostu obce

Prílohy :

- projekt udržiavacích prác , ktorý vypracoval Ing. Tomáš Šimurda

Na vedomie :

Geodézia Žilina, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina

Mgr. Peter Bocán a manž. Martina, PhDr., Spartakovská 6548, 917 01 Trnava

Pavol Bauček a manž. Božena, Kubínska 1105/9, 010 08 Žilina

Emília Belková, 013 06 Terchová 786

Ján Cigánik, 013 02 Gbeľany 129

JUDr. Mária Badová , Hollého 15, 010 01 Žilina

Ľudmila Šušotova, 013 06 Terchová 1062

Miloš Bronček, Mudrochova 908, 015 01 Rajec

Ladislav Tlachač a spol., 013 06 Terchová 1063

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná o udržiavacie práce líniovej stavby v k.ú. Terchová (§36 ods.4 stavebného zákona) doručuje týmto účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26ods.2 správneho poriadku sa táto listina oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :



Zvesené dňa :