

O b e c T E R C H O V Á
zastúpená zástupcom starostu Jozefom Dávidikom

Číslo: 2016/2542

V Terchovej dňa 15.11.2016

Vybavuje: Ing. Homzová

č.tel.:041/5695554

O z n á m e n i e

o začatí územného konania o umiestnení stavby v zlúčenom konaní so stavebným konaním podľa § 36 a § 61odst.4 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona č. 103/90 Zb. a zákona č. 262/92 Zb. v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou

Na žiadosť Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zast. SLENER, s.r.o. so sídlom Trnavská 18, 010 08 Žilina bolo na tunajšom stavebnom úrade začaté stavebné konanie o povolení stavby :

Terchová , Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu v kat. území Terchová vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 k.ú. Terchová . Rozsah stavby:

Vývod WL-1 : Z existujúcej dvojstĺpovej trafostanice 114/ts/terchova_charvatovia sa bude realizovať rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia AlFe 4x50mm². Rekonštrukcia je navrhnutá závesným káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm². Navrhovaný závesný kábel sa ukončí v navrhovanej skrini VRIS 1, ktorá sa umiestni na navrhovanom podpernom bode č.7. Dĺžka trasy navrhovaného závesného nn kábla je 191m.

Z existujúcej štvorstĺpovej trafostanice 114/ts/terchova_mlaka sa bude realizovať rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia AlFe 4x50mm². Rekonštrukcia je navrhnutá závesným káblom RETILENS 3x150+95+2x16mm². Navrhovaný závesný kábel sa ukončí v navrhovanej skrini VRIS1, ktorá sa umiestni na navrhovanom podpernom bode č.7. Dĺžka trasy navrhovaného závesného nn kábla je 194m.

Rozdelenie nn siete medzi dvoma trafostanicami bude v navrhovanej skrini VRIS 1 umiestnenej na navrhovanom podpernom bode č.7.

Vývod WL-2: Z existujúcej štvorstĺpovej trafostanice 114/ts/terchova_mlaka sa bude realizovať rekonštrukcia existujúceho vzdušného vedenia AlFe 3x50+35mm². Rekonštrukcia je navrhnutá závesným káblom RETILENS 3x95+70+2x16mm². Navrhovaný závesný kábel sa ukončí na navrhovanom Ap stĺpe č.26, ktorý sa na žiadosť vlastníka domu č.s.871 posunie o 5m od existujúceho Ap stĺpa. Dĺžka trasy navrhovaného závesného nn kábla je 247m.

Vývod WL-3: Vzdušný vývod nn začína v navrhovanej skrini VRIS 1, ktorá sa umiestni na navrhovanom podpernom bode č. 14/Ap 10 na vývode z TS 114/ts/terchova_mlaka z vývodu smer martoš. Vzdušný vývod medzi navrhovaným podperným bodom č.14 a č.23 sa zrealizuje závesným káblom RETILENS 3x50+54,6mm² upevnenom na navrhovaných drevených Ip stĺpoch v počte 4ks, navrhovanom drevenom Ap stĺpe v počte 1ks a existujúcich Ip stĺpoch v počte 4ks. Trasa je navrhnutá v pôvodnej trase existujúceho vzdušného nn vedenia v dĺžke 328m.

Montáž domových prípojok : Domové prípojky v počte 23ks sa zrealizujú závesným káblom AYKY z 4x16mm² a zemným káblom AYKY 4x16mm².

Na prerokovanie žiadosti stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím na Obecnom úrade v Terchovej

dňa 02. decembra 2016 /t.j. piatok / o 09,00 hod.

Účastníci konania môžu do 02.12. 2016 nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca plnú moc.




Jozef Dávidík
zástupca starostu obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa : 16. 11. 2016

Zvesené dňa :

