

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2016/2655

V Terchovej dňa 28.12.2016

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

Stredoslovenská energetika-
Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas

Dňa 30.11.2016 ste v zast. ENData, s.r.o. , Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podali ohlásenie udržiavacích prác na stavbe : **Terchová – Biely Potok – Rekonštrukcia NN siete Štefankovia (9772)** so zdôvodnením zlého fyzického stavu vedenia , ktorý vykazuje časté poruchy a predstavuje riziko zranenia osôb.

Udržiavacie práce – rekonštrukcia NN verejnej siete bude pozostávať z :

- výmeny holých AlFe vodičov za samonosné káble typu RETILENS
- rekonštrukcia domových prípojok v úseku, kde dochádza k výmene holých vodičov za samonosný kábel

Zdemontuje sa existujúce AlFe vedenie 3x70+50 a 4x50 AlFe6 v celkovej dĺžke 936m spolu s drevenými podpernými bodmi a jedným betónovým. Nové podperné body budú osadené na pôvodné miesto. Zdemontované vedenie sa nahradí izolovaným závesným káblom Retilens. Na podpernom bode PB č.1 sa navrhované vedenie Retilens 3x150+95+2x16 pripojí na existujúce AlFe vedenie a bude vedený až po podperný bod č. 18 cez navrhovanú VRIS 1K+KKP na podperný bod PB č.8. Na podpernom PB č.13 sa osadí nová istiacia skriňa VRIS 1, z ktorej bude vedený závesný kábel Retilens 3x95+70+2x16 až po podperný bod PB č. 13.4.

Prípojky, ktoré sú vybavené HDS budú pripojené na nové vedenie Retilens. Domové prípojky, ktoré nemajú istenie na podpernom bode sa dovybavia novými HDS podľa počtu prípojok z podperného bodu. Vzdušné prípojky vyhotovené holými vodičmi sa nahradia samonosným káblom AYKY-J 4x16. Nové HDS SPP1 budú napájané káblom AYKY-J 4x25 a HDS SPP2 káblom AYKY-J 4x16.

Proti realizácii udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky** .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.



OBEC
TERCHOVÁ
-3-


Jozef D á v i d í k
starosta obce

Prílohy :

- projekt udržiavacích prác, ktorý vypracoval Ing. Tomáš Šimurda

Doručí sa :

ENData, s.r.o. Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
Pavol Hajas, 013 06 Terchová 766
Helena Michalková, 013 06 Terchová 764
František Michálek, 013 06 Terchová 764
Peter Michálek, 013 06 Terchová 764
Mária Zatlková, 013 06 Terchová 762

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná aj o neznámych vlastníkov v k.ú. Terchová doručuje sa týmto účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26ods.2 správneho poriadku sa táto listina oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 03.01.2014

Zvesené dňa :



OBEC
TERCHOVÁ
-3-