

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2017/907

V Terchovej dňa 04.04.2017

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

Stredoslovenská energetika-
Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas

Dňa 31.03.2017 ste v zast. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podali ohlásenie udržiavacích elektrických vedení na stavbe : **9861 – Terchová –ul. Jánošíková - Rekonštrukcia NN siete** so zdôvodnením , že existujúce NN vedenie vykazuje časté poruchy a ďalšie prevádzkovanie zariadenia predstavuje riziko zranenia osôb .

V pôvodnej trase vedenia sa zdemontuje existujúce vedenie 3x50+35 v celkovej dĺžke 297m spolu s drevenými podpernými bodmi a dvoma betónovými. Zdemontuje sa aj posilňovací kábel AYKY-J 3x95+70 vedený z trafostanice 234/ts/terchova_ul.janosika po podperný bod PB č.3. Závesný kábel AYKY-J 4x25 vedený z trafostanice 234/ts/terchova_ul.janosika sa v trafostanici odpojí a pripojí sa z novej HDS na podpernom bode č.2. Na podpernom bode sa osadí nová VRIS 1 a odbočka 4x25 AlFe6 z podperného bodu č.3 bude napájaná z novej istiacej skrine VRIS 1. Existujúce AlFe vedenie sa nahradí izolovaným závesným káblom Retilens 3x150+95+2x16, ktorý bude ukončený na podpernom bode PB č.10 v istiacej skrini VRIS 1K+KKP.

Prípojky, ktoré sú vybavené HDS budú pripojené na nové vedenie Retilens. Domové prípojky, ktoré nemajú istenie sa dovybavia novými HDS podľa počtu prípojok z podperného bodu. Vzdušné prípojky vo vyhotovení holých vodičov sa nahradia samonosným káblom NFA2X 4x16. Nové HDS SPP1 budú napájané káblom AYKY-J 4x25 a HDS SPP2 káblom AYKY-J 4x16.

Stavba tvorí jeden stavebný objekt, ktorý v sebe zahŕňa :

- výmena holých AlFe vodičov za samonosné káble typu Retilens
- stavebné úpravy (rekonštrukcia) domových prípojok v úseku , kde dochádza k výmene holých vodičov za samonosný kábel.

Proti realizácii udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky** .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.



OBEC
TERCHOVÁ
-3-


Jozef D á v i d í k
starosta obce

Prílohy :

- projekt udržiavacích prác, ktorý vypracoval Ing. Tomáš Šimurda

Na vedomie :

ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu ul. Jánošíková v k.ú. Terchová doručuje týmto účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26ods.2 správneho poriadku sa oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 05.04.2017



OBEC
TERCHOVÁ

Zvesené dňa :