

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2018/240

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

V Terchovej dňa 02.02.2018

Stredoslovenská energetika-

Distribúcia, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav / udržiavacích prác / - súhlas

Dňa 30.01.2018 ste v zast. p. Silvie Sedmákovéj, SSE-D, a.s. Žilina podali ohlásenie stavebných úprav /udržiavacích prác/ elektrických vedení na stavbe : **Terchová – Zázrivá : rekonštrukcia VNV č. 234 UV 12-99** so zdôvodnením zvýšenia poruchovosti vedenia hlavne pre zlý mechanický stav drevených podperných bodov , ktoré sú napadnuté hnilobou . Predovšetkým v zimnom , keď sú podperné body zaťažené vplyvom námrazku na vodičoch a pôsobením vetra dochádza k poruchám (spadnuté vedenia) , čo spôsobuje problémy s ich odstraňovaním . Z týchto dôvodov je potrebné vykonať rekonštrukciu v pôvodnej trase 22kV vedenia. Taktiež sa vymenia pôvodné fázové vodiče za holé resp. izolované vodiče nové príslušnej dimenzie, čím sa dosiahne zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti i zníženie nákladov na údržbu predmetného vedenia. V ojedinelých prípadoch je nutný posun podperných bodov v trase vedenia.

V prvej časti vedenia (p.b.č.1 – p.b.č.7, p.b.č.13- p.b.č.27, p.b. č. 28- p.b.č.34) sa namontujú holé fázové vodiče 3x122-ALI/20-ST1A. (Dĺžka trasy 1725m), resp. 3xPAS 120/p.b. č.7- p.b.č.13/(Dĺžka trasy 349m). V danej časti vedenia ostávajú väčšinou pôvodné podperné body aj konzoly a izolátory. Menia sa len podperné body č.7,11,12,13,25. Podperný bod č. 11 sa postaví na nové miesto v trase vedenia. V danej časti sa taktiež menia 2ks podperných bodov na odbočke terchova_kristofikovia. Pod. b.č. 19-2 sa postaví na nové miesto. Vodič na odbočke 3x50 AlFe6 (Dl. 249m) sa znovu namontuje. Oceľové stožiare sa na danej linke odhrdzavia a vykoná sa nový náter.

V druhej časti vedenia (p.b.č.34-p.b.č.66) sa namontujú izolované fázové vodiče 3xPAS 120 (Dĺžka trasy 2354m). Betónové podperné body v danej časti vedenia zostávajú pôvodné s konzolami aj izolátormi pre izolované vedenie. Drevené podperné body sa nahradia betónovými príslušnej dimenzie a výzbrojou pre izolované vedenie . Niektoré podperné body sa posúvajú (podľa situácie p.b. 36,44,56,64). Nepristupné podperné body v zarastených roklinách medzi p.b. č.47-p.b.č.48, p.b.č.51-p.b.č.52, p.b.č.55-p.b.č.56 sa vynechajú a rokliny sa prekenu dlhšími rozpätiami. Na križovatkové podperné body sa namontujú ochrany proti prepätiu. Odbočky v danom úseku vedenia zostávajú pôvodné.

Proti realizácii stavebných úprav /udržiavacích prác/ v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov námietky .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.



**OBEC
TERCHOVÁ**
-3-


Jozef Dávidík
starosta obce

Prílohy :

- projekt stavebných úprav/ udržiavacích prác/ , ktorý vypracoval Ing. Juraj Moravčík , SSE-D, a.s. Žilina

Na vedomie :

Obec Zázrivá – starosta obce

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu , doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26ods.2 správneho poriadku sa táto listina oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová a na webovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

5.02.2018



**OBEC
TERCHOVÁ**
-3-

Zvesené dňa :



**OBEC
TERCHOVÁ**
-3-