

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2019/654

V Terchovej dňa 12.03.2019

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - súhlas

Dňa 08.03.2019 ste v zast. EUB, s.r.o. , Prihradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš podali ohlásenie stavebných úprav na stavbe : **Terchová – Struháreň – Rekonštrukcia NN siete (11054)** na pozemkoch parc.č. C KN 17194/14 (KN E 17194/14), 7316/7, 7239/3, 17236 (KN E 17236), 7239/6, 17296(KN E 17296), 7240/2, 7240/3, 7294/1 (KN E 7294/1), 7293, 7292/1, 7291, 7253/2, 17276 (KN E 17276), 7251, 7252/1, 7252/4, 7221/3 (KN E 7221), 17291/1 (KN E 17291/3), 7197, 7216, 7219, 7213, 7206/2 (KN E 7206/2), 7026/1, 7203/1 (KN E 7203/1) v katastrálnom území Terchová .

Stavebné úpravy budú realizované dodávateľsky podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej zodp. projektantom Pavlom Kubáňom v rozsahu :

SO 01 – Demontáž

SO 02 – NN vedenie vzdušné

SO 03 – Domové prípojky

Zdemontuje sa existujúce AlFe 6 vedenie 4x35 a AlFe 4x50. Medzi PB č.1 a PB č.2 sa zdemontuje vodič 1x25 AlFe verejného osvetlenia. Spolu s nadzemným NN vedením sa zdemontujú aj staré predpäté drevené stožiare a nevyhovujúci betónový stožiar. Stožiare sa zdemontujú spolu s výzbrojou.

Rekonštrukcia NN siete spočíva v nahradení existujúceho NN nadzemného holého vedenia za izolovaný vodič typu RETILENS. Ako vodič bude použitý nový samonosný vodič pre vonkajšie vedenie RETILENS 3x95+70+2x16 v celom úseku medzi podpernými bodmi PB č.1 a PB č.18. Ako nové podperné body budú použité predpäté betónové stožiare typu JB 9/6 kN, JB 10,5/6kN, JB 10,5/20kN a JB 12/10kN.

Ako prípojkové skrine sa použijú SPP2 pre jedného a SPP 1 pre dvoch odberateľov. Zvod pre prípojkové skrine bude realizovaný vodičom (N)AYY-J 4x25 RE a (N)AYY-J 4x16 RE.

Po ukončení stavebných prác budú zasiahnuté pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Proti realizácii stavebných prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky** .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Vlastníci domových prípojok, ktoré budú predmetom stavebných úprav budú včas upovedomení o termíne realizácie .

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.




Jozef D á v i d í k
starosta obce

Prílohy :

- projekt stavebných úprav , ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Scholtz a zodp. projektant Pavol Kubáň

Doručí sa :

EUB, s.r.o. , Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Na vedomie :

Anna Petrovičová, 3. kolónia 2307/33 , 036 01 Martin 8

Ing. Marek Kaňka, Hlavná 485/5, 906 38 Rohožník

Robert Bohyník, Čajakova 2174/11, 010 01 Žilina

Theo Bohyníková Martina, Čajakova 2174/11, 010 01 Žilina

Marta Čalfová , Drotárska 9, 821 01 Bratislava

Viera Wagnerová, Cíbická cesta 6, 900 21 Svätý Jur

Viktor Hanzel, 013 06 Terchová 1041

spis

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu NN vedenia v k.ú. Terchová doručuje sa dotknutým účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku sa doručenie tejto listiny oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 18. 03. 2019

Zvesené dňa :

URAD
TERCHOVÁ
okres Žilina
2