

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2019/858

V Terchovej dňa 11.04.2019

Č.tel.:041/5695554

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas

Dňa 03.04.2019 ste v zast. ENData, s.r.o. , Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podali ohlásenie udržiavacích prác na stavbe : (12444) Terchová –U Gregušov – **Rekonštrukcia NN siete** .

Udržiavacie práce – rekonštrukcia NN verejnej siete bude pozostávať z :

- výmeny vodičov za káble typu RETILENS
- výmeny podperných bodov
- úpravy domových prípojok

Dĺžka trasy rekonštruovaného vedenia 561m s výmenou šiestich podperných bodov , nové izolované vodiče Retilens 3x110+70+2x16 mm² s ukončením vo VV svorkách.

Z existujúcej rozpojovacej skrine VRIS2 číslo 49 na podpernom bode PB č.8 bude vedený vodič Retilens 3x120+70+2x16 smer číslo domu 966 a smer číslo domu 963.

Pre rekonštruované prípojky budú použité plastové istiace skrinky výrobcu HASMA s umiestnením cca 2,5m nad zemou. Domové prípojky, ktoré nemajú istenie na podpernom bode sa dovybavia novými HDS podľa počtu prípojok z podperného bodu. Vzdušné prípojky vyhotovené holými vodičmi sa nahradia samonosným káblom NFA2X 4x16. Nové HDS SPP1 budú napájané káblom (N)AYY-J4x25 a HDS SPP2 káblom (N)AYY-J 4x16.

Proti realizácii udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky** .

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.




Jozef D á v i d í k
starosta obce

Prílohy :

- projekt udržiavacích prác, ktorý vypracoval Ing. Tomáš Šimurda

Na vedomie :

ENData, s.r.o. Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
spis

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu NN vedenia v k.ú. Terchová, doručuje dotknutým vlastníkom nehnuteľností v lokalite Míhovia, v lokalite Obšivanovia verejnou vyhláškou. V zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku sa doručenie tejto listiny oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

12.04. 2019

Zvesené dňa :

