

# OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2021/1153

V Terchovej dňa 18.06.2021

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	Stredoslovenská distribučná, a.s.
Adresa	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

podali dňa 24.05.2021 v zast. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo  
žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	„14081 Terchová – Horná Tižina- Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“
-----------	--

pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 2021/381 zo dňa 19.03.2021.

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto :

Stavba : „14081 Terchová – Horná Tižina – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“

v kat. území	Lutiše Horná Tižina
na pozemkoch KN C parc. č.	124/1, 123/1, 125, 126, 100/1, 8204/1, 145 k. ú. Lutiše 3798, 3397, 3943/2, 3746/2, 3795, 3796 k. ú. Lutiše
KN E parc.č.	5500, 5350, 5529, 5530, 5496, 4935, 5791, 4886, 4893, 4894, 4897, 4898, 4899, 5791, 4931, 4929,4945,4923/1, 4926,
KN C parc.č.	4925 k.ú. Horná Tižina 4360, 4378/1, 4372, 4353, 3956/1, 5067/2, 3956/2, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3970, 3971, 4067/3, 3974, 3975, 4080, 4079, 4078, 4077, 4075, 4076, 4071, 4068, 4069 k.ú. Horná Tižina

Druhá strana č. 2021/1153

ako líniová stavba sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## P O V O L U J E

Na uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona a § 10 odst. 1 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky:

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podľa dokumentácie stavby vypracovanej Ing. Tomášom Šimurdom, ENData, s.r.o., Polňanová 1578/37, 029 01 Námestovo.

Stavba bude pozostávať :

*SO 01 : VN prípojka a montáž UO*

*Demontáž a znovu montáž vedenia 110m, trasa nového vedenia 837m.*

*Výmena jedného podperného bodu v trase existujúceho vzdušného vedenia, výmena dvoch podperných bodov v trase NN vzdušného vedenia, montáž 16 nových podperných bodov.*

*Úsekový odpojovač (UO)*

*Demontáž úsekového odpojovača 114/uv/lutise\_skalicanovia, ktorý je súčasťou trafostanice, vodorovný úsekový odpojovač UVEI 25/400, ZAKL,JB, 12,13 pre trafostanicu 114/uv/lutise\_skalicanovia, zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400-32, 3EK7, SB, BS, 12, 13 pre novú trafostanicu.*

*SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia*

*Dĺžka trasy rekonštruovaného vedenia 2592m, vymení sa 50 podperných bodov, izolovaný vodič.*

*Nová trafostanica bude osadená do trasy existujúceho NN AlFe vedenia. Z novej trafostanice budú vedené dva izolované vodiče NFA2X-J 4x120+25mm<sup>2</sup>, ktoré nahradí existujúce AlFe vedenie.*

*V spoločnej trase VN a NN vedenia (od PB č. 5.1 po PB č. 6.1) sa holé AlFe vedenie vymení za izolovaný vodič.*

*SO 03 Úprava domových prípojok, SO 04 Demontáž*

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné STN.

4. Stavba bude dokončená najneskôr do **3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a po jej ukončení podá stavebník návrh v zmysle § 79 stavebného zákona na vydanie kolaudačného rozhodnutia.**  
Ku kolaudačnému konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia stavby, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, geodetické zameranie realizovanej stavby, atesty

použitých materiálov, certifikáty použitých výrobkov, doklady o vykonaných výrobnokontrolných skúškach, doklady o likvidácii odpadov, záznam z kontroly definitívneho dopravného značenia.

5. Stavbu bude uskutočňovať investor dodávateľsky, odborný dozor nad realizáciou stavebných prác bude vykonávať odborne spôsobilá osoba v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.

Do 30 dní od výberového konania oznámi investor stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.

6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

7. Práce pri realizácii predmetnej stavby v k.ú. Lutiše, v k.ú. Horná Tižina budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky resp. obmedzenia dopravy v zúžených jazdných pruhoch.

V momentoch, ak to bude nevyhnutné, zabezpečí zhotoviteľ reguláciu dopravy náležite ustrojenými a poučenými osobami. Zhotoviteľ pred zahájením prác v súlade s príslušnými ustanoveniami cestného zákona predloží projekt dočasného a trvalého dopravného značenia spolu so žiadosťou o ich určenie cestnému správne mu orgánu.

8. Zhotoviteľ v spolupráci s investorom je povinný pred zahájením prác predložiť podrobný harmonogram, ktorý bude rešpektovať požiadavku na minimalizáciu termínu, ako aj vplyv stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

9. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru.

10. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

- Počas výstavby je potrebné viesť stavebný denník.
- Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie.
- Za technické riešenie projektu sú zodpovední projektanti.
- Za prípadné škody spôsobené na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný investor stavby
- Pred zahájením výstavby je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inž. sietí.
- Pri stavebných prácach neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom

11. Vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov :

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Žilina pod č. 6612035289 zo dňa 15.12.2020  
Dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

**Nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade

ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :  
Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421415001398
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zák.č.351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- vyjadrenie SEVAK, a.s. Žilina pod č. 021000561 zo dňa 11.01.2021  
K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. § 140b/ záväzné súhlasné stanovisko :

- V záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú. K vydaniu ÚR, SP a k realizácii navrhovanej stavby nemáme pripomienky. V záujmovej oblasti k.ú. Lutiše a k.ú. Horná Tižina Sevak a.s. toho času neprevádzkuje verejný vodovod ani verejnú kanalizáciu.

- vyjadrenie SPP- D, a.s. Bratislava pod č. TD/NS/0015/2021/Ki zo dňa 06.01.2021

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) **s ú h l a s í** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok :

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných bezpečnostných pásiem.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme

- vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava pod č. 620210092 zo dňa 18.01.2021.

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spol. Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná a.s..

- vyjadrenie Telefónica Slovakia, s.r.o. pod č. 1074-10-2020 zo dňa 08.12.2020

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Predložený návrh nie je v rozpore s rozvojovými aktivitami obce.

- vyjadrenie Stredoslovenská distribúcia a.s. zo dňa 21.12.2020

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na uvedenú stavbu. S technickým riešením podľa predloženej projektovej

- vyjadrenie Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP1 - 2021/010759-004/Bra zo dňa 03.03.2021.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 64 ods. (1) písm.c ) zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s § 67 písm.m) zákona k žiadosti vydáva podľa § 28 ods. (7) zákona toto odborné stanovisko:

Realizácia projektu je situovaná v žilinskom kraji, okrese Žilina, v k. ú. Lutiše a v k. ú. Horná Tižina. Dotknuté parcely sú uvedené v prílohe žiadosti. Rekonštrukciou sa odstráni zlý fyzický a technický stav elektrických zariadení, čím sa eliminuje poruchovosť prevádzky rozvodnej NN siete. Zahustením trafostanice sa zvýši kvalita dodávky elektrickej energie k odberným miestam. Trasa navrhovaného VN vedenia je nová a trasa rekonštruovaného NN vedenia je existujúca a nemení sa. Trafostanica sa osadí do trasy NN vzdušného vedenia.

Stavba je členená:

SO 01 – VN Prípojka a montáž UO. Trasa nového vedenia je 837 m.

SO 02 – Rekonštrukcia NN vedenia. Dĺžka trasy vedenia bude 2592 m.

SO 03 – Úprava domových prípojok

SO 04 – Demontáž – zdemontuje sa 53 ks podperných bodov

PS 01 – Montáž jednotlivých trafostaníc do 400KVA

Zámer je situovaný na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona. Táto lokalita je čiastočne aj súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ013 Malá Fatra.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Žilina výhrady a nepredpokladá významný negatívny vplyv požadovanej činnosti na SKCHVÚ013 Malá Fatra a ani na ďalšie záujmy OPAK, za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

- Dodržiavať § 4 ods. (4) zákona, ktorý hovorí o predchádzaní zraňovania a usmrčovania vtákov. Pri realizácii rekonštrukcie vedenia je okrem použitia izolovaných vodičov potrebné zabezpečiť z vrchnej časti podperných bodov (betónových stĺpov) pevne osadenou čiapkou proti uviaznutiu vtákov v dutine stĺpov. Ochranné prvky treba realizovať taktiež na odbočovačoch vedenia.
- Dodržiavať parametre zámeru v súlade s projektovou dokumentáciou ( nedôjde k zmenám trasovania a konfigurácie vedenia).
- Nedôjde k výrubu drevín.
- Všetky vzniknuté odpady budú odstránené.

Okresný úrad Žilina, po preskúmaní dostupných podkladov zistil a konštatuje, že navrhovaná činnosť pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

Z uvedeného dôvodu nie je predložený projekt predmetom procesu jeho posúdenia orgánom ochrany prírody vykonávaného podľa § 28 ods. (8) zákona.

- vyjadrenie Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-ZA-OSZP3-2021/008195-002/Fod zo dňa 14.01.2021

Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov **m o ž n á** za splnenia nasledovných podmienok:

- Z dôvodu križovania vodného toku je potrebné požiadať o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 vodného zákona.
- K žiadosti o súhlas na križovanie vodného toku doložiť stanovisko správcu vodného toku - SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu ( § 39 vodného zákona).

- vyjadrenie Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-ZA-OSZP3- 2020/051224-002/SlT zo dňa 17. 12 .2020

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženej PD k vydaniu územného a stavebného povolenia na stavbu **s ú h l a s í** za splnenia podmienok :

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.).
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

V kolaudačnom konaní žiadame predložiť:

- na príslušný stavebný úrad doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov ( evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov ) u oprávnených odberateľov.
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor pod č. OU ZA-PLO 2021/021479-02/Sá zo dňa 17.05.2021.  
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“, v nadväznosti na § 4, § 8 a § 9 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preskúmal žiadosť spoločnosti ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, Námestovo zo dňa 20.04.2021 o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 3 zákona k pripravovanému zámeru výstavby jednotípovej trafostanice v rámci výstavby „14081 Terchová – Horná Tižina – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“.  
Predmetná stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku nachádzajúcom sa v hraniciach mimo zastavaného územia obce Terchová ohraničenom k 1.1.1990 v nasledujúcom rozsahu: v k.ú. Horná Tižina na C KN 4926 trvalý trávny porast o výmere 15m2.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde **s ú h l a s í** za dodržania týchto podmienok:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku trvalý trávny porast na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska.
- vyjadrenie TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Pobočka Banská Bystrica zo dňa 05.05.2021 vydal toto odborné stanovisko:  
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-5-52:2012, STN EN 62305-3:2012, STN 34 1050:1971, STN EN 50 522:2011, STN EN 61936-1:2013.  
**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TUV SÚD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

- vyjadrenie Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 635/2021/2 zo dňa 29.01.2021

SVP š.p. Správa povodia stredného Váhu I., ako správca tokov Tižinský potok a BP Radôstky súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu za nasledovných podmienok:

- Podperné body el. vedenia žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo vodného toku, vo vzdialenosti minimálne 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.
- Rozpojovaciú skriňu VRIS 2 pri vodnom toku Tižinský potok žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo vodného toku, vo vzdialenosti minimálne 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.
- Vyťažené, prípadne vybúrané hmoty ani iný materiál nie je možné skladovať v ochrannom pásme vodných tokov. Počas výstavby nesmie byť prietoknosť koryta ničím ohrozená.
- Upozorňujeme, že korytá vodných tokov sú v predmetnej lokalite neupravené, a na možnú nestabilitu svahu pri neupravenom vodnom toku. SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

- vyjadrenie Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP-2021/008130-002 zo dňa 08.01.2021 podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) **určuje** ako príslušný stavebný úrad pre uskutočnenie správnych konaní a vydanie príslušných rozhodnutí v zmysle stavebného zákona na vyššie uvedenú stavbu Obec Terchová.

- vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. pod č. BB-0191/2021 zo dňa 27.01.2021 dáva nasledovné vyjadrenie: **nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

- vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline pod č. A/2020/03723/HŽPZ zo dňa 20.01.2021 - záväzné stanovisko:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žilina súhlasí s návrhom žiadateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zapísaný v OR OS Žilina, odd.:Sa, vložka č.: 10514/L v zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, IČO: 46 307 303 zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka



č.: 55279/L s vydaním záväzného stanoviska k návrhu na zlúčené územné a stavebné konanie stavby: „14081 Terchová – Horná Tižina – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“.

- vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Žilina

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. pod č. BB-0191/2021 zo dňa 27.01.2021 dáva nasledovné vyjadrenie: **nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

- vyjadrenie OR H a ZZ v Žiline pod č. ORHZ-ZA-2021/000017-001 zo dňa 14.01.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline **nemá námietky** k projektovej dokumentácii „14081 Terchová - Horná Tižina – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“.

Námietky účastníkov konania v stanovenej lehote podľa § 61 stavebného zákona neboli vznesené.

### O d ô v o d n e n i e

Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zast. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podali dňa 24.05.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu : „ 14081 Terchová – Horná Tižina – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS “ na pozemkoch K NC parc.č. 124/1, 123/1, 125, 126, 100/1, 8204/1, 145 k. ú Lutiše, K NE parc.č. 3798, 3397, 3943/2, 3746/2, 3795, 3796 k. ú . Lutiše , K NC parc. č. 5500, 5350, 5529, 5530, 5496, 4935, 5791, 4886, 4893, 4894, 4897, 4898, 4899, 5791, 4931, 4929, 4945, 4923/1, 4926, 4925 k. ú. Horná Tižina, K NE parc. č. 4360, 4378/1, 4372, 4353, 3956/1, 5067/2, 3956/2, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3970, 3971, 4067/3, 3974, 3975, 4080, 4079, 4078, 4077, 4075, 4076, 4071, 4068, 4069 k. ú. Horná Tižina , ide o líniovú stavbu v katastrálnom území Lutiše, Horná Tižina podľa dokumentácie stavby vypracovanej Ing. Tomášom Šimurdom, Námestovo , pre ktorú bolo vydané stavebným úradom Obce Terchová územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 2021/381 zo dňa 19.03.2021. Uvedeným dňom bolo začaté konanie .

Obec Terchová, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov postupujúc podľa § 61 ods.2 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože boli a sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska / konanie v predmetnej veci pod spis. značkou č. 2021/381 , pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 19.03.2021/, v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania .

Účastníci konania, ktorým sa doručovalo oznámenie verejnou vyhláškou mohli uplatniť svoje námietky najneskôr do posledného dňa lehoty zvesenia verejnej vyhlášky.

---

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť v stanovenej lehote. Stavebný úrad upozornil, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa neprihliadne a v rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. V určenej lehote neboli zaznamenané žiadne námietky a pripomienky k predmetnej stavbe.

**Podľa § 62 stavebného zákona ods.1 :**

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

- a)  
či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
- b)  
či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,<sup>49)</sup>
- c)  
či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- d)  
či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,
- e)  
či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov v celom rozsahu a stavebný úrad dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania . V rámci stavebného konania neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Rovnako neboli v priebehu stavebného konania v rámci stanovenej lehoty zo strany účastníkov konania vznesené žiadne iné námietky.

Stavebný úrad bol povinný v konaní zabezpečiť stanoviská dotknutých orgánov a tieto vzájomne zosúladiť tak, aby si podmienky určené v stavebnom konaní navzájom neodporovali, prípadne sa nevylučovali, či proti sebe nesmerovali.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia, ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Ďalšie dôvody – hlavne dôvody , ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania  
.....XXX.....

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

### Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová . O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých možných opravných prostriedkov .

Za toto povolenie sa vyrubuje podľa vyhl. č. 145/95 Z.z. položka 60 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 200,00 eur.



  
Jozef Davidík  
starosta obce

Doručuje sa:

**Doručí sa verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods.4 stavebného zákona :**

1. Žiadateľ : Stredoslovenská distribučná , a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zast. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
2. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. Ing. Tomáš Šimurda , ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo.

Na vedomie :

Stredoslovenská distribučná , a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zast. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo

Ing. Tomáš Šimurda, Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo  
Obec Lutiše – starosta obce  
Obec Terchová – starosta obce  
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP  
Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný  
Krajský pamiatkový úrad Žilina  
OR HaZZ Žilina  
RÚVZ Žilina  
Slovak Telekom, a.s. Žilina  
SEVAK, a.s. Žilina  
SPP-D, a.s. Bratislava  
SVP, š.p., Nábr. Ivana Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany  
spis

---

Účastníkom konania líniovej stavby sa oznamuje začatie konania v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lutiše a úradnej tabuli Obce Terchová a webovej stránke Obce Lutiše a webovej stránke Obce Terchová.

Vyvesené dňa :

22.06.2021

Zvesené dňa :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hm', is written over a horizontal line.