

O B E C T E R C H O V Á

ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

č.j. 2024/1863

V Terchovej dňa 02.10.2024

Vybavuje: Ing. Homzová

Č.tel.:041/5695554

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav / udržiavacích prác / - súhlas

Dňa 13.09.2024 ste v zast. splnomocneného zástupcu Silvie Sedmákovskej, Karola Kmet'ku 9, 010 08 Žilina podali ohlásenie stavebných úprav /udržiavacích prác/ elektrických vedení na stavbe s označením :

č. 17632- Belá – Vyšné Kamence : rekonštrukcia NN siete a TS 234/ts/bela_vysne.kamence

Stavba zahŕňa:

Prevádzkový súbor :

PS01 : Rekonštrukcia PTS 234/ts/bela_vysne.kamence

Stavebné objekty :

SO01 : Rekonštrukcia NN siete

SO02 : Demontáž

Trafostanica

Rekonštruovaná TS 234/ts/bela_vysne.kamence sa nachádza na hranici parciel C KN parc.č. 9416/8 a CKN parc.č. 13333 katastrálneho územia Belá cca 7m od brehovej čiary vodného toku Varínka a vedľa krajnice miestnej cesty. Rekonštrukciou zostáva umiestnenie TS nezmenené .

NN vedenie :

Vývod W.1 – Trasy rekonštruovanej NN siete budú v celom rozsahu vedené v pôvodných trasách existujúcej NN siete. Konkrétne je vedená od existujúcej priehradovej TS 234/ts/bela_vysne.kamence smerom na juh k rodinnému domu č. 931. Trasa rekonštrukcie prechádza pozdĺž miestnej cesty smerom do osady Podolina, pričom ju viackrát križuje. Trasa NN siete končí na rekonštruovanom PB č. 22 pri dome číslo 14. Od PB č. 3 bude rekonštruovaná odbočka NNS pre skupinu blízkych rodinných domov po PB č. 3.4. Od PB č. 5 bude rekonštruovaná druhá odbočka NNS po PB č. 5.5. Od PB č. 14 odbočuje tretia odbočka, ktorá bude zrekonštruovaná po posledný PB odbočky NNS č. 14.2 a od PB č. 19 bude zrekonštruovaná štvrtá odbočka NNS po PB č. 19.4.

Dĺžka trasy rekonštruovaného vývodu W.1 je 764 m. Dĺžka trasy odbočiek NNS je :

- PB č. 3-3.4 – 150m
- PB č. 5-5.5 – 166 m
- PB č. 14-14.2 – 73 m
- PB č. 19-19.4 – 108 m

Celková dĺžka trasy rekonštruovanej NN siete vrátane odbočiek je 1261 m.

Proti realizácii stavebných úprav /udržiavacích prác/ v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** tunajšia Obec Terchová podľa § 57 odst.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov **námietky**.

- Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce , dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona: Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.




Jozef Dávidík
starosta obce

Prílohy :

- projekt stavebných úprav/ udržiavacích prác/ , ktorý vypracoval Ing. Richard Gajdošík

Na vedomie :

Obec Belá – starosta obce

Obec Terchová – starosta obce

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu , doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku sa táto listina oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová a na webovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 7. 10. 2024

Zvesené dňa :


M. URAD
Obec TERCHOVÁ
okres Žilina
2

